

# LHŮTNÍK POŽÁRNÍ OCHRANY



**STAROBA-PO**  
**POŽÁRNÍ OCHRANA**

## a spalinových cest

Přehled nejčastějších kontrol, školení a termínů pro firmy,  
správce budov, SVJ, obce a domácnosti.

**Přesnou lhůtu vždy ověřte podle konkrétního zařízení a objektu.**


Projektová dokumentace nebo výrobce mohou stanovit kratší interval.

### **Potřebujete kontrolu nebo poradit?**

**Tomáš Staroba - majitel, technické dotazy**

**775 660 661**

tomas@staroba-po.cz | staroba-po.cz



Důležité: Dokument je orientační pomůcka, nikoli individuální posouzení objektu.

| Co hlídat                                       | Základní interval       | Poznámka                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje   | <b>Nejméně 1x ročně</b> | Také po každém použití nebo při pochybnosti o provozuschopnosti. |
| Periodická zkouška vodního a pěnového přístroje | <b>1x za 3 roky</b>     | Lhůta se počítá od data výroby nebo poslední periodické zkoušky. |
| Periodická zkouška ostatních přístrojů          | <b>1x za 5 let</b>      | Týká se zejména práškových a CO2 hasicích přístrojů.             |

## Praktický tip

Datum další kontroly si zapište do evidence ihned po převzetí dokladu. Při změně provozu nebo po použití přístroje může být nutná dřívější kontrola.

# PBZ a elektrická požární signalizace

Kontroly provozuschopnosti a funkční zkoušky



**STAROBA-PO**

POŽÁRNÍ OCHRANA

| Co hlídat                                 | Základní interval       | Poznámka                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Požárně bezpečnostní zařízení             | <b>Nejméně 1× ročně</b> | Hydranty, požární dveře, klapky, uzávěry, nouzové osvětlení a další PBZ. Dokumentace může stanovit kratší lhůtu. |
| Tlaková zkouška požární hadice            | <b>1× za 5 let</b>      | Hadice se přezkouší na nejvyšší pracovní tlak podle dokumentace zařízení.                                        |
| Kontrola provozuschopnosti EPS            | <b>Nejméně 1× ročně</b> | Vedle dílčích zkoušek se provádí pravidelná kontrola provozuschopnosti systému.                                  |
| Ústředna a doplňující zařízení EPS        | <b>1× měsíčně</b>       | Zkouška činnosti ústředny a doplňujících zařízení.                                                               |
| Samočinné hlásiče a zařízení ovládaná EPS | <b>1× za 6 měsíců</b>   | Zkouška činnosti hlásičů a zařízení ovládaných požární signalizací.                                              |

| Co hlídat                                                 | Základní interval             | Poznámka                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Školení zaměstnanců                                       | <b>Nejméně 1x za 2 roky</b>   | U činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím; také při nástupu a při relevantní změně. |
| Školení vedoucích zaměstnanců                             | <b>Nejméně 1x za 3 roky</b>   | U činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím; také při nástupu do funkce.              |
| Preventivní požární prohlídka - vysoké požární nebezpečí  | <b>Nejméně 1x za 3 měsíce</b> | Není-li stanovena kratší lhůta.                                                                   |
| Preventivní požární prohlídka - zvýšené požární nebezpečí | <b>Nejméně 1x za 6 měsíců</b> | Není-li stanovena kratší lhůta.                                                                   |
| Preventivní požární prohlídka - bez zvýšeného nebezpečí   | <b>Nejméně 1x ročně</b>       | Platí pro provozy, kde se prohlídky podle zákona provádějí.                                       |

# Spalinové cesty

Čištění, kontroly a revize podle výkonu a druhu paliva



**STAROBA-PO**  
POŽÁRNÍ OCHRANA

| Co hlídat                                   | Základní interval                    | Poznámka                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Do 50 kW - pevná paliva, celoroční provoz   | <b>Čištění 3×, kontrola 1× ročně</b> | U sezónního provozu se čištění provádí 2× ročně; kontrola zůstává 1× ročně.                                                |
| Do 50 kW - kapalná paliva, celoroční provoz | <b>Čištění 2×, kontrola 1× ročně</b> | U sezónního provozu se čištění i kontrola provádějí 1× ročně.                                                              |
| Do 50 kW - plynná paliva                    | <b>Čištění a kontrola 1× ročně</b>   | Platí pro celoroční i sezónní provoz.                                                                                      |
| Nad 50 kW - pevná paliva                    | <b>Čištění a kontrola 2× ročně</b>   | Čištění a kontrola se provádějí společně.                                                                                  |
| Nad 50 kW - kapalná nebo plynná paliva      | <b>Čištění a kontrola 1× ročně</b>   | Čištění a kontrola se provádějí společně.                                                                                  |
| Revize spalinové cesty                      | <b>Při stanovených událostech</b>    | Před uvedením nové cesty do provozu, po stavební úpravě, změně paliva, relevantní výměně spotřebiče nebo po požáru komína. |

# Rychlá měsíční kontrola správce

Sedm bodů, které pomohou odhalit blížící se termín nebo závadu



**STAROBA-PO**  
POŽÁRNÍ OCHRANA

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Nejsou kontroly po termínu nebo do 30 dnů?                             |
| <input type="checkbox"/> | Jsou hasicí přístroje přístupné, označené a nepoškozené?               |
| <input type="checkbox"/> | Jsou únikové cesty volné a nouzové východy použitelné?                 |
| <input type="checkbox"/> | Jsou požární dveře, hydranty, ucpávky a klapky bez zjevného poškození? |
| <input type="checkbox"/> | Máte uložené aktuální doklady o kontrolách a odstranění závad?         |
| <input type="checkbox"/> | Proběhl letos plánovaný termín preventivní požární prohlídky?          |
| <input type="checkbox"/> | Je plán čištění a kontrol spalinových cest aktuální?                   |

## Potřebujete kontrolu nebo poradit?

**Tomáš Staroba - majitel, technické dotazy**

**775 660 661**

tomas@staroba-po.cz | staroba-po.cz

